



Note sullo stato dell'impianto

- Impianto chiuso
- UPS by-passato - (sostituire accumulatori)
- T5 - T6 - T7 non funziona probabile mancanza di alimentazione
- Previsi pulizia telecamere
- Verifica fornelamento
- Verifica postdormimento tabelle
- Regolamento distituto Preseren mancante
- Regolamento distituto Sterlan mancante

- Posizione Telekom
- SYMC Data-Er

U.T.I. BOUTANAKA - JULUSINA M.T.U.

Area Servizi Inquadrate e Tecnici
 U.O.C. Impianti Tecnologie ed Energia
 Piazza Roma, Verona, 41-34121 Verona
 tel. 0475/200000
 fax 0475/200001

Numero: Utente Identificativo - Preseren / Indirizzo Tecnico: Utente Identificativo - "S. Stefano" - Strada di
 Corriere: Impianto di Veronesi/Verona